



## ПВСнг 2 х 0.75 ТУ У 31.3-00214534-059:2008

Провода соединительные, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести

Применяются для:

- прокладки в сухих и влажных помещениях, для монтажа на распределительных щитах, в кабельных каналах, для скрытой и открытой проводки на стенах, в сетях на переменное напряжение до 380 В (для систем до 380/660 В)
- присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников и т. п., средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов

Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ120000000

Изделия данной марки отвечают требованиям:

- стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке
- стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории А

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| Номинальное напряжение                           | кВ              | 0.38        |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил   | мм <sup>2</sup> | 2 х 0.75    |
| Толщина изоляции                                 | мм              | 0.6         |
| Длительно допустимый ток при прокладке в воздухе | А               | 6           |
| Диапазон рабочих температур                      | °С              | -15 ... +50 |
| Класс гибкости по ГОСТ 22483-77                  |                 | 5           |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке          | мм              | 31          |
| Наружный диаметр (номинальный, справочно)        | мм              | 6.2         |
| Масса (ориентировочно)                           | кг/км           | 55          |

Примечания:

При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем

### КОНСТРУКЦИЯ

1. Медная многопроволочная токопроводящая жила
2. Изоляция из ПВХ пластиката
3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана

